

Technické podmínky k žádosti o napojení na obecní vodovod

- odborné práce, spojené s realizací a připojením vodovodní přípojky k hlavnímu řadu, montáží vodoměru a tlakovou zkouškou provedou firmy, které k tomu mají příslušná oprávnění. Místo napojení bude před zásypem prosátou zeminou zapískováno.
- termín provedení připojení na hlavní vodovodní řad bude oznámen provozovateli vodovodu s dostatečným předstihem, aby bylo možno v případě havárie odstavit konkrétní větve z provozu
- potrubí přípojky bude provedeno z tlakového PE nebo PVC
- vodovodní přípojka bude osazena uzavíracím ventilem v místě napojení na hlavní vodovodní řad, **navrtávací pas bude se čtyř šroubovým uchycením, v případě hlavního vodovodního řadu z HDPE potom navařovací elektrotvarovkou.**
Doporučujeme, vzhledem ke kvalitě použit materiál od firmy Hawle. Vzhledem k poloze budoucího uzavíracího ventilu bude jeho osazení provedeno s ohledem na obvyklé údržovací práce při čištění a osekávání příkopů, zimní údržbu atd.
- v případě, že vodovodní přípojka bude sloužit ještě jiným objektům než je objekt žadatele, je nutné v místě odbočení ke každému odběru osadit samostatný uzavírací ventil
- vodoměr bude osazen buď v izolované vodoměrné šachtě zabezpečené proti mrazu a zatékání dešťové a spodní vody, nebo uvnitř stavby v celoročně nezamrzající místnosti. U vodovodní přípojky delší než 100m bude vodoměrná šachta osazena co nejbližší hlavnímu uzávěru přípojky
- systém vnitřní domovní instalace bude zabezpečen proti náhlé ztrátě tlaku v dodavatelské síti vhodným zpětným ventilem
- vnitřní vodovodní rozvod napojený vodovodní přípojkou na veřejný vodovodní řad nesmí být propojen s potrubím zásobovaným z jiného zdroje vody
- montáž vodoměru zajišťuje odborná firma s příslušným oprávněním. Vodoměr bude oprávněným pracovníkem provozovatele zaplombován. Protože provozovatel zajišťuje pravidelné cejkování vodoměrů a sjednocuje typy vodoměrů, bude použit vhodný a nový vodoměr typu KADEN.
- kopie protokolu o montáži vodoměru a tlakové zkoušce přípojky bude předána provozovateli spolu s v.č. vodoměru a počátečním stavem měřidla.
- vodovodní přípojka včetně uzavíracích ventilů a vodoměru je majetkem investora
- provozovatel má právo přístupu k uzavíracím ventilům a po ohlášení také k vodoměru
- podrobné podmínky provozu přípojky a odběru vody obsahuje Smlouva o dodávce vody, kterou investor nebo budoucí odběratel uzavře s provozovatelem.
- eventuelní možnost odběru vody před uzavřením výše uvedené smlouvy, např. pro potřeby stavebních prací, je nutno předem projednat s provozovatelem obecního vodovodu

Miloš Valášek - starosta